



15

DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER VFR

Declara para os devidos efeitos que o artigos a seguir descritos:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
DISJUNTOR C/NEUTRO SIGMA 1P 6A ASLO	ASGB3206
DISJUNTOR C/NEUTRO SIGMA 1P 10A ASLO	ASGB3210
DISJUNTOR C/NEUTRO SIGMA 1P 16A ASLO	ASGB3216
DISJUNTOR C/NEUTRO SIGMA 1P 20A ASLO	ASGB3220
DISJUNTOR C/NEUTRO SIGMA 1P 25A ASLO	ASGB3225
DISJUNTOR C/NEUTRO SIGMA 1P 32A ASLO	ASGB3232
DISJUNTOR C/NEUTRO SIGMA 1P 40A ASLO	ASGB3240

Estão de acordo com as disposições da **Directiva 2006/95/EC**, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos equipamentos elétricos projetados para uso dentro de certos limites de tensão, cumprindo as seguintes normas:
EN 60898-1:2003+A1:2004+A11:2005+A12:2008+A13:2013
IEC 60898-1:2015

S. João de Ver, 06 de Agosto de 2015

Central Lobão S.A.



O Técnico Responsável