



**CENTRAL
LOBÃO**

TOOLS WITH
HARD WORK SPIRIT.



14

DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER VFR

Declara para os devidos efeitos que o artigos a seguir descritos

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
QUADRO DISTRIBUIÇÃO ESTANQUE	ASQDE e ASQDEL (SG-HT/HA)

Com as seguintes características técnicas:

TIPO DE ARTIGO	QUADRO DISTRIBUIÇÃO ESTANQUE
CODIGOS / N.º MÓDULOS	ASQDE5 – 5 MOD; ASQDE8 – 8 MOD.; ASQDE12 – 12 MOD.; ASQDE18 – 18 MOD.; ASQDE24 – 24 MOD.; ASQDEL4 – 4 MOD.; ASQDEL8 – 8 MÓD. ASQDEL12 – 12 MOD.; ASQDEL18 – 18 MOD.;
INDICE PROTEÇÃO	IP65
CLASSE ISOLAMENTO	CLASSE II

Este certificado é concedido após testes realizados em amostras do produto acima referido. Está de acordo com as disposições da Diretiva 2004/108/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 2004, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à compatibilidade electromagnética, cumprindo as seguintes normas: EN60947-1:2004

S. João de Ver, 29 de Setembro de 2014.

Central Lobão S.A.
Responsável Técnico